DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7511BP0480
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Vertreiber ***distributor***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Produktart ***product category***	Werkstoffübergangsverbinder: Übergang auf PE-HD für Trinkwasserrohre (7511)
Produktbezeichnung ***product description***	Übergangstück von metallenen Rohrleitungen auf Rohrleitungen aus PE-HD (PE 100) Trinkwasser (16 bar); Bauart: W
Modell ***model***	2220
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 21-00748-KP03-343 vom 15.01.2024 (EBI) Baumusterprüfung: 15/180/4508/926 vom 18.02.2016 (EBI) Hygiene: Z-347149-21-Hy102 Rev.01 vom 21.03.2023 (WHY) Hygiene: 1085-0951 vom 14.12.2022 (ÖFI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW GW 335-B4/(P) (01.04.2014) UBA BWGL-Metalle (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	09.08.2029 / 24-0619-WNV

05.09.2024 GI A-1/2 i.A. O. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
2220	Nenndurchmesser: DN 25 mm	Polyethylenrohr (d x s): 32 x 2,9 mm
2220	Nenndurchmesser: DN 32 mm	Polyethylenrohr (d x s): 40 x 3,7 mm
2220	Nenndurchmesser: DN 40 mm	Polyethylenrohr (d x s): 50 x 4,6 mm
2220	Nenndurchmesser: DN 50 mm	Polyethylenrohr (d x s): 63 x 5,8 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. *registration no.*	**Bauteil (Produktart)** *component*	**Modell/Typ** *model/type*	**Hersteller** *manufacturer*
DW-8136AI2113	PE-HD für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 14	WKT, FG 14/WKT, FG 14	Westfälische Kunststoff Technik GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

metallseitiger Anschluss: Außengewinde G 1 - G 2 nach DIN ISO 228-1 (mit Dichtring) zum Anschluss an DVGW-zertifizierte Absperr- oder Anbohrarmaturen
kunststoffseitiger Anschluss: glatter Polyethylenrohrstutzen SDR 11 aus (PE 100), Mindestlänge ca. 150 mm